

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛИДЕРА



Инструкция по подключению комнатного термостата

CEWAL СЕРИИ RQ (ИТАЛИЯ)



Конструкция блока автоматики SIT 820 NOVA предусматривает возможность подключения комнатного термостата CEWAL серии RQ (Италия). При этом термостат, регулирующий температуру воды в теплообменнике, устанавливается на температуру 85-90 С и работает как дополнительная автоматика по перегреву, т.е. отключает основную горелку при достижении критической температуры воды в теплообменнике.

Подсоединение комнатного термостата должно производиться проводом типа ШВП 2,0 или ШВВП 2,0 сечением 1-1,5 мм. Длина провода не более 40 м.

