

# Общество с ограниченной ответственностью «Лемакс»



**ЛЕМАКС**

347913, Николаевское Шоссе, 10-в, г. Таганрог, Ростовская обл., ИНН 6154001478, КПП 615401001,  
р/с 40702810152230100673 в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону,  
БИК 046015602, к/с 30101810600000000602, т/ф (8634) 312-345, 381-911, e-mail: [lemax@lemax.ru](mailto:lemax@lemax.ru)

Исх. № 1119 от « 12 » 10 2018 г.

По месту требования

Оплавление трубки Пито на котлах серии «PRIME» является следствием нарушения требования п. 13, стр. 30 Руководства по эксплуатации (гарантийные обязательства - несоблюдения правил установки и эксплуатации).

В виду вышеизложенного случай не является гарантийным.

Коммерческий директор



С.В. Иванус

Контактное лицо: Уваров С.  
Тел. (8634) 312-345, доб. 233